

**PLASTOVÉ ROZPOJOVACIE A ISTIACE A
ROZPOJOVACIE SKRINE HASMA**

Technické údaje:

Menovité napätie : 690V
Menovitý prúd : do 400A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Skratová odolnosť : 40kA
Stupeň krytia : IP 44/20
Pripojovacie vodiče : do 240mm²
Spôsob pripojenia : V svorky

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)


Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche
v súlade s 411.3 až 411.6

NAPŤOVÁ SÚSTAVA: 3 + PEN AC 50 Hz, 400V, TN-C

PROSTREDIE PODĽA STN 33 2000-5-51

PRIESTOR "VI" PRIAMO VYSTAVENÉ VONKAJŠEJ KLÍME

PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC INVESTOR ZABEZPEČÍ
PRESNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ.
V MIESTE KRIŽOVANIA VEDENÍ JE POTREBNÉ ROBIŤ
VÝKOPOVÉ PRÁCE LEN RUČNE SO ZVÝŠENOU OPATRNOSŤOU

ZODP. PROJEKTANT	ING. STANISLAV GAJDOŠ	VYPRACOVAL	ING. STANISLAV GAJDOŠ	 Č. VÝKRESU E-2			
INVESTOR	Šport Park Kopčianska s.r.o., Špitálska 27, 811 08 Bratislava						
NÁZOV AKCIE	AREÁL VOĽNÉHO ČASU - VOJENSKÝ DVOR Vojenský dvor, Bratislava – MČ Petržalka, parc.č. C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.ú. Petržalka						
STAVEBNÝ OBJEKT	SO.6.3 - NAPOJENIE OBJEKTOV NA NN						
NÁZOV VÝKRESU	JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA SKRÍŇ SR			DÁTUM Č. ZÁKAZKY PROFESIA	OKT. 2019 2019/192 ELEKTRO	ÚČEL MIERKA FORMÁT	DSP 2 A4

SR 6 HASMA typ: SR 6- DIN00VV2x400A / 5x160A P2

